



Согласно СП513.14.2009, 13.14.12 Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками: площадь, как правило, не менее 15 м, температура воздуха в пределах от 18 °С до 25 °С при относительной влажности не более 80%, наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, освещенность помещений при естественном освещении не менее 100 лк, от люминесцентных ламп не менее 150 лк, от ламп накаливания не менее 100 лк;

при аварийном освещении не менее 50 лк. Наличие естественной или искусственной вентиляции, наличие телефонной связи. В банных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания, кроме герметизированных. В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения.

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата

2-й этаж  
АСПС